

Liceo Classico "C. RINALDINI"	Rapporto VII – non conformità - azioni correttive e preventive <u>"ESTRATTO"</u>	MD 03_rev00 del 10/08/2015
----------------------------------	---	-------------------------------

Verifica Interna del: 31/08/2016	Processo verificato: <ul style="list-style-type: none"> - sopralluogo di verifica strutture e locali post evento sismico del 24/08/2016 - verifica generale stato di sicurezza, manutenzione e pulizia della scuola
---	--

Personale coinvolto il giorno **31/08/2016**:

PROF.SSA ALEGI ANNA MARIA in qualità di Dirigente Scolastico

ING. VALLASCIANI ALESSANDRA in qualità di responsabile tecnico della Provincia di Ancona per gli edifici scolastici

ING. CAROSI MARICA – SIL 2000 SRL in qualità di tecnico incaricato per la sicurezza del SPP

Coinvolti per informazioni in sito:

Dott.ssa Faletra Daniela Ornella in qualità di DSGA

Nicoletti Lino in qualità di collaboratore scolastico che ha segnalato qualche problematica rilevata nelle aule

A seguito del verbale, il giorno **09/09/2016** si è svolta una riunione interna al fine di definire l'operatività delle nc/os inserite.

Sono convocati:

PROF.SSA ALEGI ANNA MARIA in qualità di Dirigente Scolastico

ING. CAROSI MARICA – SIL 2000 SRL in qualità di tecnico incaricato per la sicurezza del SPP

PROF.SSA DEL MONTE SILVIA – ASPP

PROF. SPAZIANO ANTONIO - RLS

DOTT.SSA FALETRA DANIELA ORNELLA – DSGA

DOTT. CRITTI NICOLO' – AT

Acronimi: SPP= Servizio di Prevenzione e Protezione

Evidenze ed eventuali non conformità (n.c.) e/o osservazioni (oss.) riscontrate;

NC	OS	Area/Fase /attività	Descrizione
-	-	Struttura	A seguito dell'evento sismico avvenuto il 24/08/2016 presso l'edificio del liceo non si riscontrano lesioni, crepe, scostamenti né danni di alcun genere. La struttura, sia nell'ala del liceo classico che nella nuova ala del liceo delle scienze umane (realizzata nel 2011), presenta elevati livelli di prestazione antisismica per cui non si rilevano danni né sulle strutture portanti né sugli elementi di tamperatura e sui divisori.
1		Scala antincendio C	In data 08/09/2016 si sono riscontrati ditacchi sulla muratura nella zona di collegamento tra la scala antincendio C (quella sul retro dell'ala del liceo classico) e la struttura dell'edificio. Il personale interno ha provveduto a far cadere i calcinacci pericolanti al fine di evitare cadute in un momento successivo. Il geometra Polverini, incaricato della provincia per il nostro istituto) è stato avvisato ed ha, immediatamente, provveduto a svolgere il primo sopralluogo. I bulloni di collegamento sulle piastre della scala antincendio esterna sembrano avere ancora un buon ancoraggio, tuttavia tra la scala e la struttura si evidenzia un distacco. La scala è una via di esodo in fase di evacuazione generale dell'edificio scolastico e dalla stessa devono defluire in sicurezza 6 classi con i loro docenti, quindi indicativamente 150 persone percorrono questa scala durante le prove di emergenza a ed in caso di emergenza reale. Allo stato attuale, si preferisce rendere inutilizzabile la scala finchè non sarà fornita dalla Provincia una ufficiale dichiarazione di idoneità statica della stessa, raccomandando un pronto riscontro in quanto nel CPI dell'edificio questa via di fuga risulta inserita e attiva.

Punti successivi, inerenti organizzazione interna, omissi per questo estratto.

Ancona, 09/09/2016

Liceo Classico "C. RINALDINI"	Rapporto VII – non conformità - azioni correttive e preventive <u>"ESTRATTO"</u>	MD 03_rev00 del 10/08/2015
----------------------------------	---	-------------------------------

PROGETTI E PIANI DI MIGLIORAMENTO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO

P1	Ex casa del custode	Dato l'incremento della popolazione scolastica, si richiede alla Provincia la possibilità di ristrutturare i locali della ex-casa del custode sita all'interno del perimetro scolastico, al fine di poterla sfruttare come magazzino/deposito.
P2	Aula di musica ex palestra	Si richiede alla Provincia la possibilità di suddividere in due parti l'aula n. 35 sita al piano terra del liceo classico attualmente utilizzata come aula di musica e in precedenza come palestra. L'intervento risulta di facile applicazione con l'inserimento di una parete divisoria in corrispondenza della colonna, l'apertura di una seconda porta verso il corridoio sul muro in cartongesso e l'adeguamento dell'impianto di illuminazione.
P3	Biblioteca	Sono stati svolti i lavori di "ampliamento" della biblioteca attraverso l'unione dei 2 locali pre-esistenti. E' ora in corso l'allestimento della nuova biblioteca
P4	Aula magna	Il progetto di riorganizzazione dell'aula magna per concerti e prove musicali, presentato per il bando all'inizio dell'a.s. 2015-2016, risulta ancora non approvato.

Ancona, 31/08/2016

Liceo Classico "C. RINALDINI"	Rapporto VII – non conformità - azioni correttive e preventive <u>"ESTRATTO"</u>	MD 03_rev00 del 10/08/2015
----------------------------------	---	-------------------------------

VERIFICA DELLE AZIONI CORRETTIVE INDICATE

N. DI N.C.	Descrizione interventi eseguiti	Data e Firma
1	Questo problema assume la massima priorità per la sicurezza della scuola. Nella giornata di lun 12/09/2016 p.v. l'Rspp ha contattato nuovamente la Provincia per accordare il miglior modo di verificare e procedere affinché la scala sia utilizzabile al più presto. Nell'immediato, la scuola dovrà provvedere a chiudere le porte a chiave e mettere un avviso di non usare la scala su ogni porta di piano. Nel caso la scala sia ancora non verificata per l'inizio delle lezioni previsto il 15 settembre si avviseranno i fruitori dell'impossibilità di utilizzo della scala.	12/09/2016
	Nella giornata di mercoledì 14/09/2016 l'Ing. Vallasciani della Provincia ha provveduto a svolgere un soprallugo di approfondimento per valutare la stabilità e la sicurezza della scala anticendio C. Con una ditta specializzata ha provveduto alla verifica degli ancoraggi della scala che risultano idonei.	14/09/2016
	La Provincia ha inviato all'istituto un comunicato (prot. N. 82193 DEL 14/09/2016 ricezione tramite pec) relativo agli esiti dei controlli svolti, confermando l'agibilità degli edifici assegni al Liceo Rinaldini.	15/09/2016

Ancona 15/09/2016

II DIRIGENTE SCOLASTICO
Anna Maria Alegi